

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Краснодарскому краю
тел./факс 8 (861) 225-34-04 e-mail: ugpn_kkrai@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Новокубанского района
г. Новокубанск, ул. Победы, 59
тел./факс 8 (86195) 4-62-46

Предписание № 36/1/4

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о про-
ведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
(или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский
сад №13 «Весна» г. Новокубанска муниципального образования Новокубан-
ский район**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индиви-
дуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Новокубанского района по
пожарному надзору № 36 от «07» мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «21» мая 2021 г. по 17 ч. 00 мин.
«21» мая 2021 г. проведена проверка начальником ОНД и ПР Новокубанского района подпол-
ковником вн. службы Долговым Денисом Валерьевичем, помещений и территории МДОБУ №13
«Весна» по адресу: Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Халтурина, 40.

совместно с заведующим МДОБУ №13 «Весна» Чавычаловой И.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Феде- рации и (или) нормативного доку- мента по пожарной безопасности, требования которого(ых) наруше- ны	Срок уstra- нения нарушения обязатель- ных требо- вания по- жарной безопасно- сти	Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
1	2	3	4	5
36/1/1	Автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется сверх срока службы, установленного изготовителем (постав- щиком)	(Постановление Правительства РФ N 1479 от 16.09.2020 «Об утвер- ждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54)	01.10.2021г.	

36/1/2	Чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	(Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54; СП 486.1311500.2020 табл.3 п. 42)	01.10.2021г.	
36/1/3	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	(п. 30 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)	01.10.2021г.	
36/1/4	Выходы из помещений на лестничную клетку не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	(Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53; СП 1.13130.2020 п. 4.4.6)	01.10.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР Новокубанского района Д.В. Долгов

«21» мая 2021г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


М.Д.П.
Новокубанский район
по пожарному надзору
190

(должность, фамилия, инициалы)

«21» мая 2021г.